

Przytyk, dnia 17 maja 2017r.

Zn;PZP.b.272.1.2017

**Wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkana i Ostrołęka**” .

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu 17 maja 2017 r. zapytanie dotyczące SIWZ;

1. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 49 przedmiaru, przyłącza z rur Ø 40mm jest 3985,00 mb, a z dokumentacji wynika, że winno być około 400,00mb, jaką ilość przyjąć do wyceny?
2. Czy inwestor wyraża zgodę na zamianę studni wodomierzowych Ø1000 mm z betonu na studnie z polipropylenu, jeżeli tak, to prosimy o podanie średnicy studni?

Zgodnie z § 11 pkt.5 ppkt.1 SIWZ , Zamawiający wyjaśnia , że;

Ad.1. Zgodnie z zapisem SIWZ cyt.” pkt. 4.2.5 UWAGA! Jako materiał pomocniczy (poglądowy) do wyceny Zamawiający załączył do SIWZ przedmiar robót, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to dokument (przedmiar robót) nie wiążący i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót, bądź określenia zakresu robót. Wykorzystując do kalkulacji ceny złączony przedmiar.”

Jednocześnie wyjaśniamy, że w wyniku pomyłki w poz.49 przedmiaru, winna być ilość; 398.50m. Wyjaśniam również, że Wykonawca winien wycenić ofertę zgodnie z § 3 opis przedmiotu zamówienia.

Ad.2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą integralną część SIWZ.

W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na zamianę studzienek wodomierzowych.

Zup. Wójta
SKARBNIK GMINY
Anna Rogulska
mgr Anna Rogulska

Zamieszczono:

www.bip.przytyk.pl

tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.