

Przytyk, dnia 11 luty 2020r.

**Wyjaśnienie  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Dotyczy postępowania pn. „*Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska-Wola Grabowska*”.

**Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu 10 lutego 2020r. r. zapytanie dotyczące SIWZ;**

1. Prosimy o potwierdzenie, że warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ma być z kruszywa frakcji 0/31,5, tak jak jest to pokazane na przekrojach konstrukcyjnych dla projektowanego odcinka.

**Zgodnie z § 11 pkt.7 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, że;**

**Ad.1.** Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ma być wykonana z kruszywa frakcji 0/63 dla przedmiotowego odcinka drogi i tę frakcję należy przyjąć do wyceny.

W projekcie błędnie wpisano kruszywo o frakcji 0/31,5 na wykonanie w/w warstwy podbudowy.

Z. up. WÓJTA  
mgr Małgorzata Kowalczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA