

Przytyk, dnia 04 marca 2019 roku

GMINA PRZYTYK
26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57

Znak postępowania: D.272.1.2019

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada- etap II”.

Zamawiający tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, otrzymała w dniu 01.03.2019 r. zapytania dotyczące SIWZ o następującej treści:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że cała i planowana inwestycja mieści się w pasie drogowym.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej pliku z dokumentacją projektową, który będzie można pobrać i otworzyć. Na chwilę obecną zamieszczony plik nie daje się rozpakować tzn. nie ma dostępu do dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

4. 1.STWiORB D-04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego jest oparta na wymaganiach wycofanej normy PN-S-96023, a także większość norm przywołanych w punkcie 10 tej specyfikacji ma status norm wycofanych (można to sprawdzić na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).

5. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do dolnej warstwy podbudowy mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm lub 0/63 mm, które są zgodne z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi lub załączenie odpowiedniej specyfikacji technicznej dla zastosowania kruszywa 31,5/63 mm.

6. STWiORB D. 05.03.05 Warstwa wiążąca i ścieralna jest oparta na zapisach zastąpionych Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydane 2008, które zostały zastąpione już w 2010 roku ze względu na szereg błędów zawartych w tych dokumentach.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie najnowszych Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydane 2014 do realizacji niniejszego projektu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1 Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu.

Ad.2 Cała inwestycja mieści się w pasie drogowym.

Ad.3 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej plik z dokumentacją projektową, który można pobrać i otworzyć.

Ad.4,5 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do dolnej warstwy podbudowy mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm zgodnej z obowiązującymi normami.

Ad. 6. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie najnowszych Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydane w 2014 r. do realizacji niniejszego projektu.

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
[Podpis]
mgr Małgorzata Kowalczyk