

Przytyk, dnia 22 stycznia 2013r.

**GMINA PRZYTYK
26-650 Przytyk ul.Zachęta 57.**

znak postępowania: ZP. b. 272.1.2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. „Budowa targowiska w Przytyku”.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu 22 stycznia 2013 r. zapytanie dotyczące SIWZ;

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie standardu opraw elektrycznych dla przedmiotowej inwestycji, tzn.(podanie np. rekomendowanego producenta opraw). Jest to istotne z uwagi na brak w projekcie i specyfikacji technicznej poziomu standardu opraw.

W związku z powyższym, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm/, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- oprawy świetlówkowe RUBIN 4x18W, RUBIN Plus 1x36W, NEPTUN 2x58W, prod.AGA Light lub równoważne,*
- oprawy świetlówkowe RUBIN 4x18W, NEPTUN 2x58W, z modułem awaryjnym prod.AGA Light lub równoważne,*
- plafoniera AMETYST 1x21W, 2x24, 2x24 z modułem awaryjnym prod.AGA Light lub równoważne,*

W powyższym zakresie obowiązujący jest zapis pkt. 3.3.2. SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej